



# ОБЩИНА РИЛА

Общинска администрация – гр. Рила, обл. Кюстендил, пл. "Възраждане" № 1  
центрула GSM 0884 400 944, факс 07054/ 88-33  
[www.grad-rila.bg](http://www.grad-rila.bg); [rilamunicipality@gmail.com](mailto:rilamunicipality@gmail.com)

Изх. № УС-РУ-09/00028  
Дата 14.07.2019

## ДО: ВСИЧКИ ЗАЙНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

**ОТНОСНО:** Отправено запитване по технически проект във връзка с документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на път /ПИ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала“

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване относно технически проект във връзка с документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на път /ПИ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала“ , изразяващо се в следното:

„Моля да приложите детайл относно:

➤ позиция 611 и позиция 634 „Плътна укрепителна ограда“ –  $m^2$  и да уточните нейното местоположение“;

➤ позиция 306 „Направа облицован с камък отводнителен окоп“ – м

Моля да уточните позиция 316 „Доставка и полагане на дренаж от гофрирани тръби ф 150 - зад същ. бордюри при напречни водостоци /отоци/ вкл.“. В типов напречен профил е записано дренаж ф100 от полипропиленови тръби. Кое от двете да заложим в оферата?“

На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви предоставяме следните разяснения:

1. Относно позиция 611 и 635 – „Плътна укрепителна ограда- $m^2$ “:

1.1. Посочена е неправилно позиция 634 вместо 635.

1.2. Плътната укрепителна ограда е помощен вид строителство както и кофраж на стоманобетонните съоръжения. Тази дейност е предмет на работен проект /представения ви е технически в който такива детайли не се изискват/, като я конкретизира строителя в зависимост от приетата от него технология на работа и възможности за изпълнение на конкретният обект.

1.3. Мястото, където трябва да се приложи позиция 635 е всички стени в близост и в рамките на платното основно стените с Z сечение при височина на изкопа от 130 до 250 см.

1.4. Мястото на прилагане позиция 611 са стените с габиони и стена км 5+364-5+383.

1.5. Въпреки това ви предоставяме детайли за укрепване изкопа за стени и необходимите материали за  $1m^2$ , а именно: „Детайл на плътна укрепителна ограда по позиция 635 от КСС“ и „Детайл на плътна укрепителна ограда по позиция 611 от КСС“ – неразделна част от настоящето писмо.

2. Относно позиция 306.

2.1. Представяме ви е детайл по позицията, а именно: „Детайл по позиция 306 облицован с камък отв. окоп“ – неразделна част от настоящето писмо.

2.2. Уточняваме позиция 306 в следния текст: „306. Направа на облицован с камък отводнителен окоп d=20 см, включващ основа от бетон 15 см армиран с мрежа ф 6 , камък за облицовка с дебелина 6 см, включително изкопа и дренаж ф 100 мм от полипропиленови тръби“.

3. Относно позиция 316.

3.1. Дренажа с полипропиленови гофирани тръби ф 150 зад бордюрите е местата където ската се овлажнява периодично, а именно км 3+326 - 3+340 и км 3+528 - 3+626, както и около казанчетата на оттоците. Дренажа от ф 100 съгласно типовите профили и е под регулата от 50 см и влиза към позиция 308.

4. Уточняваме позициите 308 и 316.

4.1. Позиция 308 де се чете - 308. Направа ригола от бетон В 30 с дебелина 0,20 м, с ширина 0,50 м, вкл. изкоп, дренаж ф 100 от полипропиленови тръби, мрежа ф 4 мм и всички други разходи.

4.2. Позиция 316 да се чете - 316. Доставка и полагане дренаж от гофирани тръби ф150 - зад същ. бордюри при напречни водостоци /оттоци/, включително изкоп бетон 10см, кл. В15 под дренажа фракции и всички др. необходими разходи.

Дадените до тук пояснения са на база представеният за запознаване на всички, изявили желание за това, кандидати „Инвестиционен проект за обект – „Реконструкция и рехабилитация на път /П-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала“. При използването на друг вид (конкретно за т. 1 от настоящето) вид използвана технология на укрепване с осигуряване преминаване на едно превозно средство, може да приложи негов вариант по тези позиции и да го остойности, което е същото и при използваните системи на кофраж.

С уважение,



ЕП